

CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THỂ MIỀN NAM
CHI NHÁNH ĐIỆN
CAO THỂ TP CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 580/BC-CNDCTTPCT

Cần Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO
Về việc vận hành DCL 131-1 trạm 110kV PT Nam Bộ

Kính gửi: Công ty Lưới điện cao thể miền Nam

Căn cứ tờ trình số 706/TTr-CNDCTCT ngày 08/08/2016 của Chi nhánh Điện cao thể TP Cần Thơ về việc “xin cấp 01 bộ DCL thay thế cho DCL 131-1 trạm 110kV PT Nam Bộ bị hư hỏng” được Công Ty phê duyệt cấp mới 01 DCL 01 ES cho TBA 110kV PT Nam Bộ;

Thông số kỹ thuật DCL cấp mới:

Hiệu: S&S; Kiểu: RC 123 – FEE – 001E; Serial N0: 001; Điện áp định mức: 123kV; Dòng điện định mức: 1250A;

Chi Nhánh đã thực hiện hoàn chỉnh công tác lắp đặt, thay thế, TNHC đưa vào vận hành từ ngày 31/03/2017 cho trạm 110kV PT Nam Bộ;

Đến nay DCL 131-1 thay mới trạm 110kV PT Nam Bộ vận hành ổn định;


Chi nhánh kính báo cáo Công ty được rõ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên (e-copy đề b/cáo);
- Ban GD CN (e-copy đề b/cáo);
- Lưu: VT-KT. ĐH (03).

GIÁM ĐỐC



Tô Văn Dũng